

Controlelijst Arbo Beeldende kunst en vormgeving lokaal

Datum beoordeling:				
Lokaal:				
Gecheckt door:				
Arbo knelpunten algemene veiligheid	ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
1. Is het lokaal meegenomen in de RI&E? <i>Elke werkgever, dus ook voor alle scholen moet een RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie) zijn opgesteld. Die RI&E moet volledig en actueel zijn. Vraag je leidinggevende of de preventiemedewerker er naar.</i>				
2. Indien van toepassing (zie RI&E), zijn leerlingen voorgelicht over risico's in het lokaal beeldende kunst en vormgeving?				
3. Indien van toepassing (zie RI&E), zijn leerlingen geïnstrueerd hoe zich veilig te gedragen?				
4. Is een afsprakenlijst over (sociaal) veilig gedrag en privacy normen in het lokaal beschikbaar? <i>Duidelijke afspraken over het respecteren van privacy en elkaars grenzen is overal in school belangrijk, maar bij een vak als beeldend is volstrekte helderheid over het normenkader zo mogelijk nog belangrijker.</i>				
5. Worden ontruimingsoefeningen gehouden? <i>Van een jaarlijkse oefening leert de school wat werkt en wat niet werkt. Door oefening leert men in noodsituaties te handelen.</i>				

6.	Is er een maximale groepsgrootte vastgesteld waarop goed toezicht gehouden kan worden? <i>Informatie hierover staat in VO-sigitaal 'Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal' (uitgave van Voion). Het document is te downloaden op de site van VONKC: https://vonkc.nl/downloads/VO-Sigitaal-Organiseren-goed-toezicht-in-het-praktijklokaal.pdf.</i>				
Arbo knelpunten inrichting en onderhoud		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
7.	Is de inhoud van het schoolnoodplan / calamiteitenplan voldoende bekend, zodat de docent/gebruiker van het lokaal in noodsituaties weet hoe te handelen?				
8.	Hangt er in het lokaal een plattegrond (ontruimingsplan) met vluchtroutes en verzamelplaatsen?				
9.	Zijn de vluchtwegen duidelijk aangegeven? 				
10.	Zijn doorgangen en looppaden voldoende breed en vrij van obstakels? <i>Denk tijdens de les ook aan schooltassen e.d. uit het looppad.</i>				
11.	Zijn toegangsdeuren en nooduitgangen vrij van obstakels? <i>In geval van ontluchting moet de nooduitgang direct gebruikt kunnen worden zonder eerst kasten e.d. te moeten verplaatsen.</i>				
12.	Is er noodverlichting aanwezig en wordt deze ook periodiek gecontroleerd / onderhouden?				

13.	Zijn een of meer brandblusapparaten in of vanuit het lokaal snel bereikbaar?				
14.	Zijn de brandblusapparaten gekeurd?				
15.	Is er een EHBO doos aanwezig en gecontroleerd op inhoud?				
16.	Weet de docent hoe hij of zij de BHV'er of EHBO'er kan bereiken / inschakelen?				
17.	Is de vloer <i>niet</i> glad en eenvoudig te reinigen?				
18.	Zijn er wissers aanwezig om de vloer tussentijds te reinigen?				
19.	Zijn de stopcontacten onbeschadigd?				
20.	Is het meubilair voor docent en de leerlingen in goede staat van onderhoud, stabiel en onbeschadigd?				
21.	Is er een (afsluitbare) ruimte voor het opruimen van kwetsbare en gevaarlijke materialen?				
22.	Is er voldoende ruimte om producten in proces van leerlingen ordentelijk op te slaan?				
23.	Wordt het lokaal ordelijk en opgeruimd gehouden?				
24.	Zijn er afvalbakken aanwezig?				
25.	Zijn er voldoende wasbakken om na de werkzaamheden de handen te wassen? <i>Minimale is 1 wasgelegenheid voor iedere 10 leerlingen.</i>				
26.	Is er een oogdouche aanwezig?				

Arbo knelpunten gezond en comfortabel binnenklimaat		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
27.	Is er voldoende ventilatie om klachten (bijv. hoofdpijn) door bedompte lucht te voorkomen? <i>Zie bij twijfel de Arbocatalogus-VO > programma van eisen Frisse Scholen. Ramen open. Ventilatiesystemen. Voldoende ruimte per leerling.</i>				
28.	Is de concentratie CO ² niet hoger dan 1200 ppm? <i>De Arbocatalogus-VO hanteert als norm het programma van eisen voor Frisse Scholen. Zie eindnoot¹.</i> <i>De CO2 waarde is te meten met een CO2-meter.</i>				
29.	Is er voldoende licht in het lokaal (minimaal 300 lux) en is deze te dimmen?				
Arbo knelpunten machines en gereedschappen		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
30.	Is er een heldere en duidelijke gebruiksaanwijzing voor het installeren en bedienen van de diverse machines en apparaten aanwezig in het Nederlands?				
31.	Zijn de machines en apparaten voldoende afgeschermd, ook indien deze niet gebruikt worden?				
32.	Zijn alle snoeren onbeschadigd?				
33.	Zijn alle verbindingen snoer / stekker / stopcontact afgeschermd?				
34.	Wordt de installatie jaarlijks gekeurd? <i>In veel scholen worden keuringen door Facilitair geregeld en heeft Facilitair overzichten van de keuringen.</i>				

35.	Is de vakdocent opgeleid om de potentiële gevaren van de machines en apparaten te onderkennen?				
36.	Krijgt de leerling aantoonbaar instructie over het gebruik van machines en apparaten (indien deze door leerlingen bediend worden)?				
37.	Is de leerling voorgelicht over het gebruik van elektriciteit bij de machines en apparaten?				
38.	Wordt bijgehouden welke leerlingen instructie over de machines en apparaten gehad hebben?				
39.	Worden de machines en apparaten alleen gebruikt door de vakdocent, technisch onderwijsassistent en leerlingen die daartoe geïnstrueerd zijn?				
40.	Werken de leerlingen alleen met de machines en apparaten als er voldoende deskundig toezicht is?				
41.	Worden alle machines, apparatuur en werkmaterialen veilig en overzichtelijk opgeborgen?				
42.	Worden gereedschappen en materialen op een veilige manier opgeruimd en bewaard?				
Arbo knelpunten ergonomie		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
43.	Is het meubilair, stoel en tafel, van de docent ergonomisch verantwoord?				
44.	Is het meubilair voor de leerlingen geschikt voor gebruik in het lokaal?				
45.	Werkt het schoolbord / digibord / projectiescherm goed? <i>Is het groot genoeg? Geen hinderlijke spiegeling? Etc.</i>				

46.	Zijn de zichtlijnen voor zowel docent als leerling voldoende gewaarborgd, ook bij het werken in groepen?				
47.	Wordt er <i>niet</i> zwaarder getild dan 10 kilo per persoon? <i>Jongeren van 13 en 14 jaar mogen als arbeid (dus ook bij stage) geen til - werkzaamheden verrichten.</i>				
48.	Zijn voor het tillen van zwaardere voorwerpen tilhulpmiddelen beschikbaar? <i>Denk aan steekwagen en kratten met handvatten.</i>				
49.	Geeft de docent til - instructie aan de leerling?				

Noten.

ⁱ De Arbocatalogus-VO hanteert als norm het programma van eisen voor Frisse Scholen. De CO₂-concentratie in leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd:

- Klasse C – Voldoende: maximaal 1.200 ppm. Dit geldt niet voor nieuwbouw. De maximale waarde mag daar 950 ppm zijn.
- Klasse B – Goed: maximaal 950 ppm.
- Klasse A –Uitmuntend: maximaal 800 ppm.