

Controlelijst Arbo Danslokaal

Datum beoordeling:				
Lokaal:				
Gecheckt door:				
Arbo knelpunten algemene veiligheid	ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
1. Is het lokaal meegenomen in de RI&E? <i>Elke werkgever, dus ook voor alle scholen moet een RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie) zijn opgesteld. Die RI&E moet volledig en actueel zijn. Vraag je leidinggevende of de preventiemedewerker er naar.</i>				
2. Indien van toepassing (zie RI&E), zijn leerlingen voorgelicht over risico's in het danslokaal?				
3. Indien van toepassing (zie RI&E), zijn leerlingen geïnstrueerd hoe zich veilig te gedragen?				
4. Is een afsprakenlijst over (sociaal) veilig gedrag en privacy normen in het lokaal beschikbaar? <i>Duidelijke afspraken over het respecteren van privacy en elkaars grenzen is overal in school belangrijk, maar bij een vak als dans is volstrekte helderheid over het normenkader zo mogelijk nog belangrijker.</i>				
5. Worden ontruimingsoefeningen gehouden? <i>Van een jaarlijkse oefening leert de school wat werkt en wat niet werkt. Door oefening leert men in noodsituaties te handelen.</i>				
6. Is er een maximale groepsgrootte vastgesteld waarop goed toezicht gehouden kan worden?				

	Informatie hierover staat in VO-signaal 'Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal' (uitgave van Voion). Het document is te downloaden op de site van VONKC: https://vonkc.nl/downloads/VO-Signaal-Organiseren-goed-toezicht-in-het-praktijklokaal.pdf.				
Arbo knelpunten inrichting en onderhoud		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
7.	Is de inhoud van het schoolnoodplan / calamiteitenplan voldoende bekend, zodat de docent/gebruiker van het lokaal in noodsituaties weet hoe te handelen?				
8.	Hangt er in het lokaal een ontruimingsplan met vluchtroutes en verzamelplaatsen?				
9.	Zijn de vluchtwegen duidelijk aangegeven? 				
10.	Zijn doorgangen en looppaden voldoende breed en vrij van obstakels? <i>Denk tijdens de les ook aan schooltassen e.d. uit het looppad.</i>				
11.	Zijn toegangsdeuren en nooduitgangen vrij van obstakels? <i>In geval van ontvluchting moet de nooduitgang direct gebruikt kunnen worden zonder eerst kasten e.d. te moeten verplaatsen.</i>				
12.	Is er noodverlichting aanwezig en wordt deze ook periodiek gecontroleerd / onderhouden?				

13.	Zijn een of meer brandblusapparaten in of vanuit het lokaal snel bereikbaar?				
14.	Zijn de brandblusapparaten gekeurd?				
15.	Is er een compleet gevulde EHBO doos aanwezig?				
16.	Weet de docent hoe hij of zij de BHV'er of EHBO'er kan bereiken / inschakelen?				
17.	Is de vloer in goede staat (niet glad / versleten) en eenvoudig te reinigen?				
18.	Is de vloer geschikt als dansvloer? <i>De vloer is een balletvloer, een zwevende vloer of in ieder een voldoende gedempte vloer.</i>				
19.	Zijn er wissers aanwezig om de vloer tussentijds te reinigen?				
20.	Is de inrichting van het danslokaal zodanig dat er veilig gedanst kan worden?				
21.	Zijn de stopcontacten onbeschadigd?				
22.	Zijn de attributen, waaronder houten of kunststof blokken onbeschadigd en in geval van hout splintervrij?				
23.	Zijn de hulpmiddelen in goede staat?				
24.	Wordt het lokaal ordelijk en opgeruimd gehouden?				
25.	Is er een (afsluitbare) ruimte voor het opruimen van rekvisieten?				
26.	Zijn er afvalbakken aanwezig?				
27.	Zijn er voldoende mogelijkheden om het presentatiegedeelte te scheiden van het toeschouwersgedeelte?				
28.	Kan het lokaal inkijkvrij gemaakt worden, zowel van buiten als van de gangzijde?				

29.	Kan het lokaal verduisterd worden?				
Arbo knelpunten gezond en comfortabel binnenklimaat		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
30.	Is de luchtkwaliteit in het lokaal op orde? <i>Bedompte lucht kan o.a. klachten als hoofdpijn veroorzaken. Zorg voor frisse lucht, ventileer. Denk aan ramen openen, ventilatiesystemen en capaciteit van het lokaal (aantal personen).</i> <i>Zie bij twijfel de Arbocatalogus-VO > programma van eisen Frisse Scholen. Zie eindnoot¹.</i> <i>De CO2 waarde is te meten met een CO2-meter.</i>				
31.	Is er voldoende licht in het lokaal (minimaal 300 lux) en is deze te dimmen?				
Arbo knelpunten licht en geluidsinstallatie		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
32.	Is er een heldere en duidelijk gebruiksaanwijzing voor het installeren en bedienen van de apparatuur aanwezig in het Nederlands?				
33.	Zijn alle snoeren onbeschadigd?				
34.	Zijn alle verbindingen snoer / stekker / stopcontact afgeschermd?				
35.	Wordt de installatie jaarlijks gekeurd? <i>In veel scholen worden keuringen door Facilitair geregeld en heeft Facilitair overzichten van de keuringen.</i>				
36.	Is de vakdocent opgeleid om de potentiële gevaren van de installaties te onderkennen?				

37.	Krijgt de leerling aantoonbaar instructie over het gebruik van licht en geluid (indien deze door leerlingen bediend worden)?				
38.	Is de leerling voorgelicht over het gevaar van elektriciteit bij de installaties?				
39.	Wordt bijgehouden welke leerlingen instructie over de installaties gehad hebben?				
40.	Worden de installaties alleen gebruikt door de vakdocent, technisch onderwijsassistent en leerlingen die daartoe geïnstrueerd zijn?				
41.	Werken de leerlingen alleen met de installaties als er voldoende deskundig toezicht is?				
42.	Worden alle apparatuur en werkmaterialen veilig en overzichtelijk opgeborgen?				
Arbo knelpunten ergonomie					
43.	Is het meubilair, stoel en tafel, van de docent ergonomisch verantwoord?				
44.	Is het meubilair voor de leerlingen in goede staat en voldoende flexibel, zodat opdrachten goed uitgevoerd kunnen worden?				
45.	Werkt het schoolbord / digibord / projectiescherm goed? <i>Is het groot genoeg? Geen hinderlijke spiegeling? Etc.</i>				
46.	Zijn de zichtlijnen voor zowel docent als leerling voldoende gewaarborgd, bij presentaties en in bij het werken in groepen?				
47.	Wordt er <i>niet</i> zwaarder getild dan 10 kilo per persoon?				

	<i>Jongeren van 13 en 14 jaar mogen als arbeid (dus ook bij stage) geen til - werkzaamheden verrichten.</i>				
48.	Zijn voor het tillen van zwaardere voorwerpen tilhulpmiddelen beschikbaar? <i>Denk aan steekwagen en kratten met handvatten.</i>				
49.	Geeft de docent til - instructie aan de leerling?				
Arbo knelpunten geluid en akoestiek		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
50.	Weet de docent wanneer is sprake is van schadelijk geluid? <i>Zie toelichting bij eindnootⁱⁱ</i>				
51.	Is de nagalm in ruimte naar wens? <i>Zie toelichting bij eindnootⁱⁱⁱ</i>				
52.	Is de gemiddelde nagalmtijd (T30) maximaal 0,8 s? <i>Zie toelichting bij eindnoot^{iv}</i>				
53.	Is er – indien nodig – een geluidsabsorberend plafond?				
54.	Is er – indien nodig – geluidsabsorberende wandafwerking?				
55.	Wordt er hinder ervaren van buitengeluid?				

Noten.

ⁱ De Arbocatalogus-VO hanteert als norm het programma van eisen voor Frisse Scholen. De CO₂-concentratie in leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd:

- Klasse C – Voldoende: maximaal 1.200 ppm.
- Voor nieuwbouw geldt Klasse B – Goed: maximaal 950 ppm.
- Nog beter is Klasse A -Uitmuntend: maximaal 800 ppm.

ii De grenswaarde is formeel een gemiddelde dagdosis van 80 dB(A). De kans dat blootstellingsnormen door leerlingen worden overschreden is niet zo groot. Het dragen van PBM's (Persoonlijk Beschermingsmiddelen) bij lawaaiige activiteiten zal vaak alleen een didactisch doel dienen. De docent in het lokaal loopt meer risico. Onder 80 dB(A) hoeft de werkgever geen PBM ter beschikking te stellen. Als de dagdosis hoger is dan 85dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbescherming te dragen.

80 dB(A) is het geluid tijdens een gesprek op één meter afstand van elkaar zonder de stem te hoeven verheffen. Zie Best Practices op VLS Site. Dat gaat over gebruik microfoon headsets en tips over orde (wanneer wordt er gemusiceerd?)

iii Te veel galm verergert geluidsoverlast. Globaal wordt galm versterkt door harde oppervlaktes als tegels, beton, glas en gladde plafonds en verminderd door gebruik van absorberende materialen als gordijnen en vloerkleden. Ook de grootte van de ruimte heeft effect op de galm.

<https://www.allkoestiek.nl/akoestiek-nieuws/frisse-scholen-akoestiek>

Gebaseerd op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/tools-voor-scholen>

iv De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz. Dit dient door een professional gemeten te worden.

De Arbocatalogus-VO hanteert als norm klasse C van het programma van eisen voor Frisse Scholen:

- Klasse C – Voldoende: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,8 s.
- Klasse B – Goed: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,6 s.
- Klasse A –Uitmuntend: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,4 s.