

Controlelijst - Algemene eisen technieklokaal

Datum beoordeling:					
Lokaal:					
Gecheckt door:					
Arbo knelpunten - Algemene eisen		ja	nee	nvt	Opmerkingen
1	Zijn toegangsdeuren en nooduitgangen vrij van obstakels?				
2	Zijn doorgangen en looppaden vrij van obstakels? Denk tijdens de les ook aan schooltassen e.d. uit het looppad.				
3	Hebben de doorgangen en looppaden voldoende breedte? Zie boekje 'Veilig praktijklokaal'.				
4	Is de vloer <i>niet</i> glad en eenvoudig te reinigen?				
5	Zijn er wissers aanwezig om het afval op de vloer te verzamelen?				
6	Zijn er stalen bakken met deksel om brandbaar afval te verzamelen?				
7	Wordt het praktijklokaal ordelijk en opgeruimd gehouden?				
8	Zijn er voldoende wasbakken om na de werkzaamheden de handen te wassen? Minimum eis voor iedere 10 leerlingen is 1 wasgelegenheid.				
9	Is er een oogdouche aanwezig?				
10	Is er voldoende ventilatie in het lokaal om klachten als hoofdpijn door bedompte lucht te voorkomen?				
11	Is er voldoende licht in het lokaal (minimaal 300 lux)?				

Zie volgende pagina

12	Is er noodverlichting aanwezig en wordt deze ook periodiek gecontroleerd / onderhouden?				
13	Zijn in de verschillende ruimten voldoende gecontroleerde brandblusapparaten aanwezig?				
14	Is de inhoud van het schoolnoodplan / calamiteitenplan voldoende bekend, zodat men in noodsituaties weet hoe te handelen?				
15	Zijn de vluchtwegen duidelijk aangegeven?				
16	Hangt er in het lokaal een ontruimingsplan met vluchtroutes?				
17	Is de leerling bekend met de ontruimingsprocedure?				
18	Is er een EHBO doos aanwezig en gecontroleerd op inhoud?				
19	Weet de leerling hoe hij of zij eerste hulp kan krijgen van BHV'er of EHBO'er?				
20	Is er een afsprakenlijst (bijvoorbeeld practicum reglement) in het lokaal over veilig gedrag?				
21	Wordt aan de leerlingen instructie gegeven over veilig gedrag?				
22	Is er een maximale groepsgrootte vastgesteld waarop goed toezicht gehouden kan worden? Informatie hierover staat in VO-signaal 'Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal'; uitgave van Voion, www.voion.nl .				